



# ATEST HIGIENICZNY **B.BK.60112.0243.2026**

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrób / product: **Przewód elastyczny izolowany termicznie i akustycznie:  
SONOFLEX PRO o średnicy 102-318 [mm], IZOFLEX PRO o średnicy 102-318 [mm]**

Zawierający / containing: aluminium, poliester, stal ocynkowaną, wełnę mineralną i inne materiały zgodnie z dokumentacją przedstawioną do niniejszej oceny

Przeznaczony do / destined: stosowania w instalacjach wentylacyjnych/klimatyzacyjnych/grzewczych budynków: mieszkalnych, użyteczności publicznej (m.in. w obiektach: wykonujących działalność leczniczą, biurowych) oraz w obiektach przemysłowych

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Zastosowanie i wykonanie wyrobów muszą być zgodne z aktualnymi przepisami dotyczącymi budynków i obiektów, w których są montowane. W obiektach podmiotów wykonujących działalność leczniczą zastosowanie wyrobów wyłącznie w obszarach pomieszczeń administracyjno-biurowych, technicznych. W trakcie prac montażowych i eksploatacji fragmenty materiału izolacyjnego nie mogą przedostawać się do powietrza nawiewanego do pomieszczeń. Montaż i eksploatacja zgodnie z zaleceniami producenta.

Atest higieniczny nie dotyczy oceny parametrów technicznych, właściwości użytkowych i alergizujących wyrobu. / The hygienic certificate does not cover the assessment of the technical parameters, functional properties, or allergenic potential of the product.

Wytwórca / producer:

Ventia Sp. z o.o.  
05-090                      Raszyn  
ul. Słowikowskiego 81



Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Ventia Sp. z o. o.  
05-090                      Raszyn  
ul. Słowikowskiego 81

**Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2031.07.06 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.**

**The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2031.07.06 or in the case of changes in composition or in technology of production.**

Data wydania atestu higienicznego: 6 lipca 2026

The date of issue of the certificate: 6th July 2026

Kierownik  
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego  
Środowiska

*dr n. med. Maciej Szczotko*

dr n. med. Maciej Szczotko